



Brunnen 01 "LAZARUS"

B 1001
Tiefe (Pumpe): m
Absenkung: m
Leistung: 17 m³/h, 90 m
Leitfähigkeit: mS
Temperatur: °C
Pumpentype: SP16-8
Motor-Leistung: 3,7 kW
Motor-Spannung: V

Brunnen 02

B 1002
Tiefe (Pumpe): m
Absenkung: m
Leistung: 17 m³/h, 90 m
Leitfähigkeit: mS
Temperatur: °C
Pumpentype: SP17-11
Motor-Leistung: 7,5 kW
Motor-Spannung: V

05	TAG-Nr. angepasst	18.01.2018	Lübke
04	TAG-Nr. ergänzt	04.12.2017	Lübke
03	Pumpe Glas-Füller ergänzt	27.11.2017	Lübke
02	Nennweiten ergänzt	06.11.2017	Lübke
01	Verschneideneinrichtung ergänzt	15.03.2018	Lübke
AE	AREA CHANGED	DATE	NAME

Dietenbronner aktiv
Bad Dietenbronn GmbH
Mineralwasser - Zentrale
R & I Schema

DESIGN	H. Lübke	DATE	18.09.2017	SCALE		DRAWING NUMBER	REV.
DRAWN	H. Schiele	CHECKED		1:1		2017-08-137 / 01	06
SUBSTITUTE FOR		REPLACED BY					